



- Legenda:**
- A 100 — A 120 — stávající izolované vedení AES 120
 - — — — — stávající kabelové vedení NN AYKY 3x120/70mm²
 - — — — — stávající elektrárenská skříň, stávající betonový stožár
 - — — — — nová kabelová vedení AYKY 3x240/120mm²
 - — — — — nová kabelová vedení AYKY 3x120/70mm²
 - — — — — nová kabelová vedení CYKY 4x10mm² (HDV)
 - — — — — chránička, vjezd, uzemnění, omezovače NN
 - — — — — nová rozpojovací - přípojková skříň
 - SS100/NKEIP-C SR402/NKW2 typ přípojkové skříň, typ rozpojovací skříň
 - — — — — sdělovací vedení
 - — — — — vodovodní řád
 - — — — — kanalizační řád
 - — — — — plynovodní řád
 - — — — — budoucí řez výkopu - typ uložení

CEZ Distribuce, a.s.
 Teplická 874/8
 405 02 Děčín IV - Podmokly

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na zařízení distribuční soustavy.

Platnost vyjádření je 1rok.

V Hradci Králové Dnes Podpis:

<p>AZ Elektrostav, a.s. Bobnická 2020, 288 01 Nymburk; http://www.az-elektrostav.cz/ AZ Elektrostav, a.s. - stavby elektrických a optických sítí, rozvodů, zařízení od A až do Z Poradenství - projekce - licenční - obnova - výstavba - opravy - údržba - revize výroba elektrických rozvodnic</p>		ZODPĚVNÝ PROJEKTANT Radechovský V. VYPRACOVAL Radechovský V. KRESLIL Radechovský V.
OBEC: Rychnov n. Kněžnou	OBEC: Voděrády, Nová Ves	STAVEBNÍ ÚRCH Rychnov n. Kněžnou
STAVBA - objekt: Voděrády, Nová Ves - rek. NN za kNN výkres pro montáž	MĚRITOKA 1:1 000	STUPEŇ IE-12-2005/887
OBEDNATEL: CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly	DATUM: 3/2017	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 43663 - M
INVESTOR: CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly		