

Voděřady, Nová Ves

Napěťová soustava 3+PEN ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před úrazem el. proudem v distr. soustavách dle PNE 33 0000-1
Opatření před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-481
v návaznosti na PNE 33 0000-2, vše v platném znění

Při styku podzemních i nadzemních zařízení dodržet zejména ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-54 vše v platném znění.

Uzemnění bude provedeno v souladu s DSO_ME_0219 v aktuálním znění.

Při styku se zelení dodržet zejména ČSN 83 9061!!!

